



LATVIJAS REPUBLIKA  
RUNDĀLES NOVADS  
RUNDĀLES NOVADA DOMES  
IEPIRKUMA KOMISIJA

Reģ. Nr. 90009112819, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, p/n Pilsrundāle, LV 3921,  
Tālr. 63962298, fakss 63962533, e-pasts: dome@rundale.lv

Atklāta konkursa

**Multifunkcionālā centra būvniecība**

**Identifikācijas nr. RND2016/38**

**Atbildes uz jautājumiem**

**Jautājums:**

Vai par līdzvērtīgas rakstura objektiem tiks atzītas arī ēkas ar klasifikācijas kodu 1263 (Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas; Izglītības iestāžu telpu grupa) vai 1262 (Muzeji un bibliotēkas; Muzeja vai bibliotēkas telpu grupa), kurās ir veikts līdzvērtīgs darbu apjoms par līdzvērtīgu summu?

**Atbilde:**

Par līdzvērtīga rakstura objektiem tiks atzītas arī ēkas ar klasifikācijas kodu 1263 (Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas; Izglītības iestāžu telpu grupa) vai 1262 (Muzeji un bibliotēkas; Muzeja vai bibliotēkas telpu grupa), kurās ir veikts līdzvērtīgs darbu apjoms par līdzvērtīgu summu.

**Jautājums:**

Lokālā tāmē BD3 (3.kārta) poz.104-107 (kāpnes K6) ir doti apjomi kāpņu laukumu un pakāpienu apdarei ar granītu plāksnēm. Lūdzu, uzrādīt biežumu un gabarītus granīta pakāpieniem un flīzēm.

**Atbilde:**

Lūdzu skatīt projekta lapu ARD-20, kur specifikācijā ir norādīti pakāpienu un kāpņu laukumu malu nominālie izmēri un biežums (40mm). Papildus tajā esošajai informācijai – nebūs problēma, ja pakāpiena biežums tiks samazināts līdz 35mm, bet ne plānāks.

Granīta laukuma ieseguma apjoms ir dots, biežums – līdz pakāpiena biežumam. Šeit granīta plāksnes, kuru biežums interjerā nav nolasāms var būt atšķirīgs no pakāpienu un kāpņu laukumu malu – bet ne biežāks par pašu pakāpienu.

Visiem granīta elementiem jābūt no viena granīta.

**Jautājums:**

Projekta lapā ARD-13 – „Logu specifikācija” „Piezīmes poz 16” –Logiem 1. un 2. stāvos divkameru stikla pakete. Ēnas pusē 3k (6Low – E-6-6L).Lūdzu atzīmēt „Logu specifikācija” kuri logi atrodas ēnas pusēs, kuri saulaina pusē.

**Atbilde:**

Šī projekta kontekstā ar saules pusi tiek saprasta fasāde asīs 1-17. Tātad visi logi, kuri atrodas šajā fasādē komplektējami ar stikla paketēm 3K(6EnergyN+6+6Low-E)+arg. vai līdzvērtīgām.

Fasāde 1-17 atrodama lapā AR-11. Tajā redzami logi L2 – 6 gab.; L3-6gab.;

L6-2gab. un L1, L4, L5, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13, L14, L15 – pa 1 gab.

Pārējiem logiem 3K(6Low-E+6+6Low-E)+arg. vai līdzvērtīgas.

L1 – 1 gab.; L2 - 5gab.; L3 – 7gab.; L5 – 4gab.; L16 – 2 gab. u.t.t. atbilstoši specifikācijai lapā AR-13.

**Jautājums:**

Vai tiešām ir nepieciešamai stikla pakete ar stikla biezumu 6mm? Šāda stikla pakete ievērojami sadārdzinās PVC logu izmaksas un pati pa sevi logu vērtne būs ļoti smaga. Lūdzu, konkrēti uzrādīt kuriem logiem stikla pakete ir ar stikla biezumu 4 mm un kuriem logiem 6mm.

**Abilde:**

Saskaņā ar 18. piezīmi lapā ARD-13, stikla biezumi doti indikatīvi. Stikla biezumu nosaka logu pakešu izgatavotājs, nevis projektētājs. Stikla biezumu lielā mērā nosaka stikla paketes izmērs un to ražotājam izdod attiecīga programma. Ja Pretendents var garantēt kvalitātes kritērijiem atbilstošas stikla pakešu kompozīcijas ar 4mm stikliem, iebildumu nav. Tas nav pretrunā ar projekta risinājumiem un atbilstošs 18. piezīmei.

**Jautājums:**

Lūdzam, pievienot GP – daļu ar labiekārtošanas elementiem.

**Abilde:**

GP – daļa ar labiekārtošanas elementiem lūdzu skatīt kā zip dokumentu ar nosaukumu

GP\_labiekartosana\_pielikumi

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs: \_\_\_\_\_ A.Sietiņš